



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Чек-лист: соблюдение пожарной безопасности в отдельно стоящем здании организации торговли (класс функциональной пожарной опасности Ф3.1), относящееся к категории умеренного риска

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли на объекте защиты проектные решения по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)[ii] Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»[iii] (далее – ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
	Утверждена ли в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII ППР?		
	Проведены ли работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
	Обеспечивается ли требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
	Соблюдено ли требование о запрете хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
5.1.	на чердаках?		
5.2.	в подвалах?		
5.3.	на цокольных этажах?		
5.4.	под свайными пространством зданий?		
	Соблюдено ли требование о запрете организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
6.1.	на чердаках?		
6.2.	на технических этажах?		
6.3.	в вентиляционных камерах?		
6.4.	в других технических помещениях?		
	Соблюдено ли требование о запрете хранения горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
	Соблюдено ли требование о запрете размещения и эксплуатации в лифтовых холлах:		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
8.1.	кладовых?		
8.2.	киосков?		
8.3.	ларьков?		
8.4.	других подобных помещений?		
9	Соблюдено ли требование о запрете хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
10	Соблюдено ли требование о запрете размещения в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
11	Обеспечены ли:	Пункт 24 ППР	
11.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
11.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
12	Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
13	Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
14	Обеспечено ли исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
15	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
15.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
15.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
16	Соблюдено ли требование о запрете прокладки в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?		
17	Обеспечено ли наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
18	Хранится ли на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
19	Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:		
19.1.	систем предотвращения пожара?		
19.2.	систем противопожарной защиты?		
20	Организовано ли проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
21	Соблюдено ли требование о запрете перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
22	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
23	Обеспечено ли в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
23.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
23.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
24	Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
25	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?	Пункт 65 ППР	
26	Соблюдено ли требование о запрете установки на объекте в торговых залах баллонов с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей?	Подпункт «г» пункта 115 ППР	
27	Соблюдено ли требование о запрете размещения торговых, игровых аппаратов и ведения торговли на площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 115 ППР	
28	Соблюдено ли требование о запрете хранения горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации?	Пункт 116 ППР	
29	Оборудованы ли загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования полуфабрикатов заслонками, открывающимися только на период загрузки?	Пункт 118 ППР	
30	Осуществляется ли расфасовка пожароопасных товаров в специально приспособленных для этой цели помещениях?	Пункт 124 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
31	Соблюдено ли требование о запрете совмещенной продажи в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного назначения), включая патроны к нему, и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию?	Пункт 131 ППР	
32	Соблюдено ли требование о хранении патронов к оружию, а также пиротехнических изделий технического назначения в металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками?	Пункт 132 ППР	
33	Соблюдено ли требование о хранении пиротехнических изделий бытового назначения в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками?		
34	Соблюдено ли требование о запрете хранения патронов к оружию, а также пиротехнических изделий технического и бытового назначения в подвальных помещениях?		
35	Соблюдено ли требование по отдельному хранению пороха с капсюлями или снаряженными патронами в одном шкафу?	Пункт 133 ППР	
36	Соблюдено ли требование по хранению непосредственно в здании магазина не более 50 килограммов дымного пороха или не более 50 килограммов бездымного пороха или не более 50 килограммов дымного пороха и бездымного пороха?	Пункт 134 ППР	
37	Соблюдено ли требование о запрете хранения в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров?	Пункт 340 ППР	
38	Соблюдено ли требование о запрете установки на объекте в торговых залах баллонов с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей?	Подпункт «г» пункта 115 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
39	Соблюдено ли требование о запрете использования в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов?	Пункт 348 ППР	
40	Соблюдено ли требование о размещении аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?	Пункт 349 ППР	
41	Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
42.	Организовано ли обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, в том числе:	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	
42.1.	прошли ли все работники вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу?		
42.2.	прошли ли все работники повторный противопожарный инструктаж?		
42.3.	прошли ли руководитель и ответственные за пожарную безопасность лица обучение по программам пожарно-технического минимума?		
43	Согласованы ли в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
44	Определены ли порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
45	Обозначены ли места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
46	Обеспечено ли размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:		
46.1	на лестничных клетках?		
46.2	на цокольных этажах?		
46.3	в подвальных и чердачных помещениях?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
47	Обеспечено ли здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
48	Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
49	Организовано ли не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
50	Обеспечено ли исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
51	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?		
52	Обеспечена ли доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?		
53	Обозначено ли направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?		
54	Соблюдено ли требование о запрете установки автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
55	Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
56	Присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
57	Соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
58	Организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
59	Обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
60	Обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
61	Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
62	Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
Система вентиляции			
63	Обеспечено ли закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
64	Обеспечена ли возможность открытия эксплуатируемых вытяжных каналов, отверстий и решеток систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
65	Соблюдено ли требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
66.	Проведена ли проверка:	Пункт 49 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
66.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
66.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
66.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
67.	Соответствуют ли требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
67.1.	отсутствуют ли на путях эвакуации пороги?		
67.2.	отсутствуют ли на путях эвакуации раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
67.3.	отсутствуют ли на путях эвакуации вращающиеся двери и турникеты?		
67.4.	отсутствуют ли на путях эвакуации другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей?		
68.	Соблюдено ли требование о запрете размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
68.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
68.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
68.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
68.4.	Соблюдено ли требование о запрете размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
69.	Обеспечено ли наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
70.	Обеспечена ли возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов внутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
71.	Соблюдено ли требование о запрете размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
71.1.	в проходах?		
71.2	в коридорах?		
71.3	в тамбурах?		
71.4.	на галереях?		
71.5.	в лифтовых холлах?		
71.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
71.7.	в дверных проемах?		
71.8.	в эвакуационных люках?		
71.9.	Соблюдено ли требование о запрете блокирования дверей эвакуационных выходов?		
72.	Соблюдено ли требование о запрете обустройства в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
72.1.	сушилок?		
72.2.	вешалок для одежды?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
72.3.	гардеробов?		
73.	Соблюдено ли требование о запрете хранения (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?		
74.	Соблюдено ли требование о запрете фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
75.	Соблюдено ли требование о запрете изменения направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
76.	Обеспечено ли наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
77.	Соблюдено ли требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
Электротехническая продукция			
78.	Соблюдено ли требование о запрете размещения воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
79.	Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
80.	Соблюдено ли требование о запрете использования розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
81.	Соблюдено ли требование о запрете:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
81.1.	обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
81.2.	эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
82.	Соблюдено ли требование о запрете размещения (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
82.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
82.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
83.	Соблюдено ли требование о запрете использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
84.	Соблюдено ли требование о запрете применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
85.	Соблюдено ли требование о запрете использования несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
86.	Соблюдено ли требование о запрете оставления без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
87.	Соблюдено ли требование о запрете использования при проведении аварийных и других строительного-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые	Подпункт «з» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
	фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?		
Огнезащитная обработка			
88.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты:	Пункт 21 ППР	
88.1.	строительных конструкций?		
88.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
89.	Проводится ли не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?		
90.	Проводится ли по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?		
Территория объекта			
91.	Соблюдено ли требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
92.	Обеспечено ли исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:	Пункт 75 ППР	
92.1.	на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?		
92.2.	около противопожарных стен?		
93.	Соблюдено ли требование о запрете использования для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
94.	Соблюдено ли требование о запрете использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
94.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
94.2.	стоянки транспорта?		
94.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
94.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
95.	Соблюдено ли требование по расположению временных строений:	Пункт 77 ППР	
95.1.	на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?		
95.2.	около противопожарных стен?		
96.	Обеспечена ли очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
97.	Предусмотрено ли создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
98.	Соблюдено ли требование о запрете использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
Система отопления			
99.	Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
100.	Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?		
101.	Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?		
102.	Соблюдено ли требование об отсутствии у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?		
103.	Соблюдено ли требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:		Пункт 82 ППР
103.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
103.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
103.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
104.	Прошли ли специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
105.	Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива	Подпункт «в» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
	(утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?		
106.	Соблюдено ли требование о запрете подачи топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
107.	Соблюдено ли требование о запрете разжигания котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
108.	Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
109.	Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
110.	Соблюдено ли требование о запрете использования угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
111.	Соблюдено ли требование о запрете использования вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
112.	Соблюдены ли требования пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей при установке в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления?	Пункт 86 ППР	
113.	Обеспечено ли расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий?	Пункт 87 ППР	
114.	Обеспечено ли расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы[i]
115.	Соблюдено ли требование о запрете использования неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	

[i] Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

[ii] Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

[iii] Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.